※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA 2006. 07. 003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	天板	1	SGC t1.0	
2	本体	1	SGC t1.0	
3	回転台	3	ADC	アクリル焼付塗装・黒つや消し
4	化粧枠	1	SPC t2.0	メラミン焼付塗装・バージンホワイト（※）
5	V字バネ固定金具	2	SGC t1.0	
6	V字バネ	4	SUS	

※参考マンセル値：3.6GY 9.0/0.4

適合連結金具（別売）
C-90202

⚠ 施工に関する注意

- 必ず適合灯具と組み合わせて使用してください。
- 施工の際、電源線をハウジングに接触させたり通過させたりしないでください。
- 施工の際、電源線をハウジングと化粧枠の間などに挟まないようにしてください。
- 屋内用ですので軒下や屋側通路などの風が吹く場所では使用出来ません。
  器具、反射板などの落下の原因となります。
- 器具は天井取り付け専用です。壁面、床面、傾斜天井には取り付けないで下さい。
  また、凹凸面のない、平滑な所に取り付けて下さい。

適合灯具（別売）	適合光源（別売）	ビーム角
DDH-90001(W)	マスターカラーCDM-TC 35W/70W	15°
DDH-90001(K)		
DDH-90002(W)	マスターカラーCDM-TC 35W/70W	25°
DDH-90002(K)		
DDH-90003(W)	ネオハロビーム70 85W以下	(ランプ別売)
DDH-90003(K)		
DDH-90004(W)	ネオハロゲンミニ 50W以下	(反射板別売)
DDH-90004(K)		
DDH-90005(W)	マスターカラーCDM-TC 35W/70W	15°
DDH-90005(K)		
DDH-90006(W)	マスターカラーCDM-TC 35W/70W	25°
DDH-90006(K)		
DDH-90007(W)	ネオハロビーム70 85W以下	(ランプ別売)
DDH-90007(K)		
DDH-90008(W)	ネオハロゲンミニ 50W以下	(反射板別売)
DDH-90008(K)		

屋内用

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	DDB-10003(W)
	――	3.2	品名	3灯用ハウジング
承認	担当		図番	AA2006-02681-01
松野	江頭			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社